

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE
SREDINE

Na osnovu člana 11 stava 4 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 075/18), donešen je Pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene izrade elaborata („Sl.list CG“, broj 019/19 od 29.03.2019.god.)

Ime i prezime

Adresa stanovanja

Kontakt telefon

**Zahtjev za Odlučivanje o potrebi procjene izrade elaborata za projekte
za koje se može zahtjevati izrada elaborata**

Molim nadležni Sekretarijat da odluči o potebi izrade elaborata, za projekat **DTS 10/04 kV, 1x1000 kVA „Voljevac sa priključnim KV 10 kV“**

Uz zahtjev prilažem potrebnu dokumentaciju :

I. Dokumentacija predviđena u Prilogu 1 “Pravilnika o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene izrade elaborata („Sl.list CG“, broj 019/19 od 29.03.2019.god.)”:

1. Opšte informacije.
2. Opis lokacije projekta.
3. Karakteristike (opis) projekta.
4. Vrste i karakteristike mogućeg uticaja projekta na životnu sredinu.
5. Opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu.
6. Mjere za spriječavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja.
7. Izvori podataka obuhvataju referentni popis u kojem se navode izvori podataka korišćeni za izradu dokumentacije za odlučivanje o potrebi izrade elaborata.

II. Dokaz o uplaćenju administrativnoj taksi u iznosu od 50,00 € , u skladu sa tarifni brojem 27. Odluke o lokalnim administrativnim taksama (Sl.List CG“-opštinski propisi, br.03/11, 29/13, 08/14).

Napomena : Dokumentacija se podnosi se u pisanoj formi u tri primjerka i jedan u elektronskoj formi.

Odgovorna osoba:
-Marko Drobnjak spec.sci.en,
-tel: 067-970-975,
-mail: marko.drobnjak@cedis.me

Podnosilac zahtjeva

S poštovanjem,

Dostaviti:
- naslovu
- a/a

Direkcija za razvoj, pristup mreži i ICT
Sektor za razvoj
Vuko Dabović, dipl.el.inž

1. Opšte informacije

a)

-naziv pravnog lica/preduzetnika: **CEDIS DOO**
- ime i prezime odgovornog lica: **Marko Drobnjak**
- adresa:
- registracioni/lični broj:
- brojevi telefona: 067-970-975
-fax-a i e-mail adresa: marko.drobnjak@cedis.me

b)

-naziv projekta: **DTS 10/04 kV, 1x1000 kVA „Voljevac sa priključnim KV 10 kV“**
-lokacija: **Opština Bijelo Polje UP 13 kat.parc.br. 640KO Voljevac i br732,731 i 575 KO Gubavač**
-adresa: **Voljevac –Bijelo Polje**

2. Opis lokacije projekta

Objekat:

U skladu sa izdatim tehničkim uslovima i idejnim rešenjem, obilaskom terena izvršeno je geodetsko snimanje terena i definisana trasa **polaganja 10kv kablovskih vodova kao pozicija same transformatorske stanice**. Trasa kablovskih vodova prolazi uglavnom ivicom lokalnog puta djelimično u trotarima .Za kablovski vod na mjestima ukrštanja sa putnom infrastrukturom predviđene su dodatne mjere zaštite . Kablovski vod na prelazi preko mosta dodatno je mehanički ojačan kako to nalažu pravila struke I pozitivna praksa prilikom izvodjena radova. Lokacija transformatorske stanice je na UP 13 uz samu ivicu puta.

3. Karakteristike (opis) projekta

Kablovski vod:

Predmet ovog projekta je **DTS 10/04 kV, 1x1000 kVA „Voljevac sa priključnim KV 10 kV“ i njeno priključenje** sa postojećeg DV 10kV Gubavač. Radi poboljšanja kvaliteta napajanja električnom energijom konzuma u naselju Voljevac uBijelom Polju , potrebno je izgraditi nove DTS 10/0,4kV, 1X1000 kVA „Voljevac ” i izgraditi priključni kablovski vod 10kV sa postojećeg DV 10kV Gubavač

Naziv objekta: **DTS 10/04 kV, 1x1000 kVA „Voljevac sa priključnim KV 10 kV“**

Nazivni napon: 10 kV
Dužina trase voda: cca 1150m
Tip provodnik: XHE 49-A 1x150mm² 12/20kV
Stubovi: NE

Trafostanica:

Novoprojektovana DTS 10/04kV, snage 1x 1000 kVA se priključuje novoprojektovanim kablovskim vodom na postojeći DV 10kV Gubavač sa stuba. DTS trafostanica je slobodnostojeća, izrađena od prefabrikovanih elemenata koji se brzo montiraju i ne iziskuju posebno održavanje. Trafostanice mogu biti krajnje i prolazne. U konkretnom slučaju DTS je krajnja. DTS trafostanice su namijenjene prvenstveno za snabdijevanje električnom energijom potrošača široke potrošnje manjih industrijskih i privremenih objekata manjih snaga, raznih usamljenih objekata poljoprivrednih dobara, sela, prigradskih naselja i sličnih potrošača. Predviđena je za uklapanje u mrežu 10 kV dok mreža niskog napona 0,4 kV može biti nadzemna I kablovska. Prednost ovakvih fabrikovanih trafostanica je u fabrički dobro riješenoj konstrukciji, lakom transportu, brzom montaži i veoma brzom puštanju u pogon. Dalje prednosti ovakvih trafostanica su u estetskom izgledu kao i lakom obučavju tehničkog osoblja za rukovanje i manipulaciju istom. Cjelokupna oprema se postavlja unutar samog objekta.

4. Vrste i karakteristike mogućeg uticaja projekta na životnu sredinu

Objekti ove vrste ne predstavljaju zagađivače, odnosno predviđenom izgradnjom se ne utiče na izmjenupostojećih uslova u pogledu zagađenja sredine.

5. Opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu

Kako se radi o objektu koji predstavlja nastavak postojećeg Sistema nema značajnog uticaja na životnu sredinu.

6. Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja

Objekti ove vrste ne predstavljaju zagađivače, odnosno predviđenom izgradnjom se ne utiče na izmjenu postojećih uslova u pogledu zagađenja sredine.

7. Izvori podataka obuhvataju referenti popis u kojem se navode izvori podataka korišćeni za izradu dokumentacije za odlučivanje o potrebi izrade elaborata.

Prilikom izrade projekta, projektant je koristio sljedeće tehničke propise:

- Zakon o uređenju prostora izgradnji objekata („Sl.list CG”, br.51/08, 34/11, 40/10, 35/13 i 39/13),
- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV („Sl.list SFRJ” br. 65/88, „Sl.list SRJ” br.18/92),
- Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V („Sl. list SFRJ” br. 13/78),
- Pravilnik za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja vodova („Sl.list SRJ” br. 41/93),
- Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenje elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000V („Sl. list SFRJ” br. 61/95),
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara (sl. List SFRJ br.74/90),
- Zakon o energetici („Sl.list CG” br. 5/16),
- Zakon o zaštiti i spasavanju („Sl. list RCG”, br.13/07),
- Zakon o zaštiti na radu („Sl. list RCG”, br.79/04),
- Zakon o životnoj sredini („Službeni list CG”, br.48/08),
- IEC i ostali standardi za ovu vrstu opreme,
- Katalozi proizvođača tipskih stubova i opreme za ovu vrstu objekata.